

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΔΟΞΑΤΟΥ**

2^Η ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΙΟΣ 2026

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

- 1. ΤΗΣ 5/2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ**
- 2. ΤΗΣ 3/2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΥΑ ΔΟΞΑΤΟΥ**
- 3. ΤΗΣ 109/2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΥΑ ΔΟΞΑΤΟΥ**
- 4. ΤΗΣ 84/2-06-2026 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΔΕΥΑ ΔΟΞΑΤΟΥ**

Άρθρο1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ–ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δοξάτου (Δ.Ε.Υ.Α.).
2. Το "Οριστικό δίκτυο" αποχέτευσης αποτελούν αγωγοί ακαθάρτων και βρόχινων νερών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα και γενικά κάθε έργο που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και βρόχινων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες και έχει κατασκευαστεί από την Δ.Ε.Υ.Α. ή τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις αρμόδιες εγκεκριμένες μελέτες. Στο οριστικό δίκτυο μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.1069/80 να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από τρίτους.
3. "Νόμιμη σύνδεση" (αποχέτευση) ακινήτου, είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ.Ε.Υ.Α.).
4. "Παράνομη σύνδεση" (αποχέτευση ακινήτου, είναι η σύνδεση με το οριστικό ή εντεταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ.Ε.Υ.Α.).
5. "Τέλος σύνδεσης" (άρθρο10τουΝ.1069/80) μετά του δικτύου αποχέτευσης, είναι το ποσό που χρεώνεται από την Δ.Ε.Υ.Α. σε κάθε ακίνητο, που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί στο οριστικό δίκτυο ακαθάρτων που κατασκεύασε η Δ.Ε.Υ.Α., στο δίκτυο που έχει κατασκευαστεί από τρίτους εφ' όσον το τελευταίο εντάσσεται στο οριστικό δίκτυο. Ο τρόπος υπολογισμού του "τέλους σύνδεσης", καθορίζεται στο άρθρο10 του παρόντος.
6. "Δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακαθάρτων", είναι το ποσό που χρεώνεται από την Δ.Ε.Υ.Α. σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται στο δίκτυο ακαθάρτων, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1069/80.

Άρθρο2° Υποχρεώσεις – ακίνητα που υποχρεωτικά συνδέονται με τα δίκτυα.

1. Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑ, συμπληρώνει έντυπη αίτηση και δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με καλυμμένο αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

2. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακαθάρτων.

Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται.

Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 υποχρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούμενους υπονόμους, όπως θα ορίσει η ΔΕΥΑ, διακοπτόμενης υποχρεωτικά της υφισταμένης αποχέτευσης προς τον καταργούμενο υπόνομο.

3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.

4. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος με σύστημα σηπτικού ή απορροφητικού βόθρου ή δεξαμενής αποθήκευσης προς απομάκρυνση με βυτιοφόρα, για κατοικίες μέχρι 20 ατόμων κάθε επτά ημέρες και για κατοικίες άνω των 20 ατόμων κάθε 3 ημέρες, ή όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. Ο τρόπος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Άρθρο 3° Εξωτερικές Διακλαδώσεις – Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων.

1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαμβάνει:

α) το φρεάτιο μηχανοσίφωνα στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

β) τον αγωγό σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο, και

γ) τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.

Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. Για τα ακίνητα της κατηγορίας Β του άρθρου 8 του παρόντα κανονισμού που θα συνδεθούν με το δίκτυο ακάθαρτων, το φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων.

2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑ και χρεώνονται στους κυρίους των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν1069/80.

3. Κανείς εκτός της ΔΕΥΑ δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της ΔΕΥΑ.

4. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από τη ΔΕΥΑ με δικές της δαπάνες εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό νερού.

5. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου μηχανοσίφωνα (μη περιλαμβανόμενου του φρεατίου αλλά μόνο της προσαρμογής σ' αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι:

α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.

β) Για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε

να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.

6. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανοσίφωνα.

7. Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων 5 και 6 η ΔΕΥΑ εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.

Άρθρο4° Πλήθος και θέση εξωτερικών διακλαδώσεων

1. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της ΔΕΥΑ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερες από ένα δρόμους, σε ένα όμως από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού και στον δρόμο που δεν προβλέπεται αγωγός, με δική τους επιβάρυνση.

2. Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική διακλάδωση και κάθε εξωτερική διακλάδωση αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο.

3. Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ:

α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική διακλάδωση.

β) Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση της ΔΕΥΑ η σύνδεση δύο οικοδομών σε ένα φρεάτιο.

γ) Όταν σε τμήμα γενικού κτιρίου της κατηγορίας Α του άρθρου 9 γίνεται χρήση κτιρίου της κατηγορίας Β του αυτού άρθρου.

Άρθρο5° Αποχέτευση χαμηλών χώρων

1. Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μη μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, τότε:

α) πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευόμενων υγρών (άντληση), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή

β) μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, κατά τους όρους του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή.

Άρθρο6° Αποχετευόμενα Υγρά

1 Με την εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα προϊόντα των αποχωρητηρίων και γενικά της οικιακής χρήσης. Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση των ακόλουθων ουσιών, έστω και αν προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλω χρήση :

- α) Λυμάτων που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους οι οποίοι και καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
- β) Ουσιών οποιασδήποτε φύσης που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί (π.χ. απορριμμάτων μαγειρειών, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άμμου, τέφρας, ρακών κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων κ.λ.π.)
- γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ' αυτό.
- δ) Αερίων και ατμών. Η απ'ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.
- ε) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κ.λ.π.) ή αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.
- στ) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις μέσα στους υπονόμους) καθώς και τα χρωματισμένα νερά αποχέτευσης σε άξιες λόγου, κατά την κρίση της ΔΕΥΑ, ποσότητες.
- ζ) Νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, άντλησης λυμάτων κ.λ.π. ή το περιβάλλον, κατά την κρίση της ΔΕΥΑ.
- Ο καθορισμός των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις στ και ζ γίνεται από την Υπηρεσία Χημείου της ΔΕΥΑ ή εγκεκριμένου Χημείου και σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη, από το Δ.Σ.
- η) Νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις (λόγω αποσύνθεσης ζύμωσης κ.λ.π.)
- θ) Νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Η θερμοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι μικρότερη των 30°C.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που μπορεί να κρατήσει εσχάρα με ανοίγματα 1,5 εκ.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν μέσα κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σημεία ανάφλεξης είναι ίσα ή μικρότερα των 25 °C.

Το ΡΗ των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,5 και 9.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από τις επόμενες, εκτός αν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη από 5 m³, οπότε ύστερα από ειδική έγκριση μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο.

Στερεάκαθιζάνοντασε2ώρεςσεκώνιοIMHOFF	mg/lit	15
Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά- εξάτμιση στους1 05oC)	mg/lit	1.500
Στερεά αιωρούμενα	mg/lit	500
BOD ₅	mg/lit	500
C.O.D. προσδιοριζόμενα με δίχρωμοκάλλιοσε2H	mg/lit	1.000
Αμμωνία ελεύθερη +ιόν αμμωνίου σαν N	mg/lit	50
Φωσφορικά άλατα ωςPO ₄ ³⁻	mg/lit	10
Φθοριούχα ως F-	mg/lit	10
Χλωριούχα ως cl-	mg/lit	1.500

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Αποχέτευσης ΔΕΥΑ ΔΟΞΑΤΟΥ

2Η ΕΚΔΟΣΗ 02_06_2026

Θειούχα ως H ₂ S	mg/lit	2
Θειώδη ως SO ₃ ²⁻	mg/lit	10
Θειικά ως SO ₄ ²⁻	mg/lit	1.000
Κυανούχα ως CN ⁻	mg/lit	3
Αρσενικό ως As	mg/lit	0.5

Βάριο ως Ba	mg/lit	20
Βόριο ως B	mg/lit	4
Κάδμιο ως Cd	mg/lit	0.1
ΧρώμιοIII ως Cr	mg/lit	2
ΧρώμιοVI ως Cr	mg/lit	0.5
Σίδηρος ως Fe και Μαγγάνιο ως Mn	mg/lit	4
Υδράργυρος ως Hg	mg/lit	0.01
Νικέλιο Ni	mg/lit	4
Μόλυβδος Pb	mg/lit	0.2
Χαλκός ως Cu	mg/lit	0.1
Αργυρος ως Ag	mg/lit	0.1
Σελίνιο ως Se	mg/lit	0.10
Ψευδάργυρος ως Zn	mg/lit	1
Σύνολο τοξικών στοιχείων CV		
Σ ----- <= 3 LV		
Όπου LV μέγιστο επιτρεπόμενο όριο. Ως τοξικές ουσίες θεωρούνται: As,Cd,CrC+,H2S,Ni,Pb,Cu,Se,Zn		
Λίπη και Λάδια		
Ζωικά και φυτικά	mg/lit	50
Ορυκτάλαδια (εκχυλιζόμενα με αιθέρα (υδρογονάνθρακες)	mg/lit	20
Φαινόλαι ως CH3 OH	mg/lit	1
Αλδεΐδα ως CH3CHO	mg/lit	4
ΜερκαπτάνεςωςS	mg/lit	0.1
Διαλύται οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, Τετραχλωριούχος άνθρακας,δ ιχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλαίνιο	mg/lit	2
Χλωριούχες ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)	mg/lit	0.1
Ελεύθερα χλώρια	mg/lit	5
Ενώσεις επιφανειακής δράσης περιεχόμενες στα Απορρυπαντικά ως M.O.A.S	mg/lit	10

Οι τιμές του παραπάνω πίνακα ισχύουν για ημερήσιες παροχές μέχρι 1.000m³.

Εάν η εκροή είναι μεγαλύτερη, τότε οι τιμές μειώνονται ανάλογα με βάση την παροχή αυτή, ώστε το ανά ημέρα μέγεθος οποιασδήποτε ουσίας που ρυπαίνει να μην ξεπερνά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1.000 m³ την ημέρα.

Οι τιμές της παραγράφου 1 νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα από την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα. Ως τιμή σύγκρισης προς τις τιμές της παραγράφου 1 υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία δείγματα.

2. Η διοχέτευση αποβλήτων στο δίκτυο ομβρίων υπονόμων ή σε διευθετημένα ρεύματα και γενικά σε ανοικτούς αγωγούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής αδειάς της ΔΕΥΑ. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και έκθεσης λειτουργίας τους προς έγκριση.

Αν αργότερα προκύψει ότι τα εγκριθέντα μέτρα δεν επαρκούν, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των αναγκαίων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων κατ'εντολή της ΔΕΥΑ.

Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκτέλεσης των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, η ΔΕΥΑ μπορεί είτε να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ., είτε να προβεί η ίδια στην εκτέλεση των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, με χρέωση των δαπανών στο λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου και να επιβάλλει πρόστιμο καθορισμένο από το Δ.Σ.

Η ΔΕΥΑ μπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση χωρίς να περιμένει την εκτέλεση των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, εφόσον διαπιστούται ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων κ.λ.π., ή σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον.

3. Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών, η ΔΕΥΑ μπορεί να ζητήσει, πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους, και πλήρη αποχρωματισμό τους με ειδικές εγκαταστάσεις εφαρμοζόμενης αναλόγως της προηγούμενης παραγράφου.

4. Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών κ.λ.π., (νερά συμπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π.) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑ.

5. Απαγορεύεται η απ'ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόμων των ακάθαρτων υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούμενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κ.λ.π., ώστε να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, με βόθρους καθίζησης, διάταξης γενικά που εγκρίνεται από τη ΔΕΥΑ, η οποία στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ.

6. Για την αποχέτευση των υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο ακάθαρτων απαιτείται ειδική άδεια του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ που καθορίζει και ειδικότερους όρους σύνδεσης. Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων υδάτων του υπονόμου στο υπέδαφος.

7. Στις περιπτώσεις που, όσο και αν είχε προβλεφθεί το αντίθετο, εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 1, ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους ειδοποιώντας άμεσα την ΔΕΥΑ. Παράληψη της ειδοποίησης συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο, η ΔΕΥΑ μπορεί να διακόψει την σύνδεση.

8. Η ΔΕΥΑ μπορεί να μεταβάλλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με την απόκριση των έργων που θα γίνουν στο συνδεδεμένο ή την εγκατάσταση καθαρισμού, ανάλογα με την κατάσταση του αποδέκτη.

9. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετεύομένου ακινήτου, φράσσεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Αρθρο 7° Απαγόρευση χρησιμοποίησης υγρών

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χειμάρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑ.

Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.

Αρθρο 8° Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

1. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει ή να αποξηλώνει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ΔΕΥΑ, η οποία στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η ΔΕΥΑ διακόπτει την παροχή νερού, την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ. Η αχρήστευση γίνεται με πλήρες άδειασμα των βόθρων και με πλήρωσή τους με καθαρές γαίες ή λιθορριπή, σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια σφραγιστική στρώση από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα εντοπίζει τη θέση των βόθρων
2. Για να αχρηστευθούν ή αποξηλωθούν οι βόθροι, πρέπει να αδειάσουν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόμενου προστίμου που καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Αρθρο 9° Χορήγηση αδειών σύνδεσης.

1. Κατηγορίες κτιρίων

Κτίρια με χρήση κατοικίας, γραφείων ή καταστημάτων χαρακτηρίζονται στα πλαίσια του κανονισμού αυτού, ως κτίρια κατηγορίας Α.

Όλα τα υπόλοιπα κτίρια και εγκαταστάσεις (όπως π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σταθμοί αυτοκινήτων, στάβλοι κ.λ.π.) χαρακτηρίζονται ως κτίρια κατηγορίας Β.

2. Μελέτη νέων κτιρίων ή επέκτασης υφιστάμενων

Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας οικοδομής, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στην ΔΕΥΑ, με αίτησή τους τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής του οικοπέδου με την θέση (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) του υπό ανέγερση κτιρίου ώστε η ΔΕΥΑ να καθορίσει το σημείο σύνδεσης της ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης με το κεντρικό δίκτυο και να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την στάθμη υπερύψωσης των νερών του δικτύου στην περιοχή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη αποχέτευσης του κτιρίου.

3. Διαδικασία σύνδεσης

Προκειμένου για υφιστάμενα κτίρια που δεν είναι συνδεδεμένα στα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑ, η Δ.Ε.Υ.Α. με ανακοίνωση στον τύπο ή και με ατομικές προσκλήσεις καλεί τους ιδιοκτήτες τους και τους ορίζει προθεσμία για να υποβάλουν αίτηση για σύνδεση. Οι ιδιοκτήτες μέσα στην παραπάνω προθεσμία είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στη Δ.Ε.Υ.Α. τα παρακάτω αναφερόμενα.

Για την χορήγηση από την ΔΕΥΑ της αδείας σύνδεσης με τα δίκτυα, υποβάλλεται **σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:**

α. Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» (Αποτελεί έγγραφο με το οποίο τεκμηριώνεται η νομιμότητα του ακινήτου που θα υδρευτεί) Στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» ενσωματώθηκαν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ν. 4495/2017 «Αποπεράτωση έργου και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας» για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και θεώρηση της Οικοδομικής Αδείας. Η διαδικασία αφορά την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και τη θεώρηση Αδείας για Οικοδομικές Άδειες που εκδόθηκαν μέσω «e-Άδειες», καθώς και για Οικοδομικές Άδειες/Άδειες Δόμησης που εκδόθηκαν εντύπως (Πηγή: <https://web.tee.gr/wp-content/uploads/>)

Αν τα κτίρια εντός του οικοπέδου είναι προ του 1955 ,σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία αρμόδιος μηχανικός εκδίδει βεβαίωση στην οποία σημειώνεται ότι το κτίριο υφίσταται προ της 30.11.1955, ημερομηνία ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος και είναι νομίμως υφιστάμενο κατά τα οριζόμενα στην παρ.1δ του άρθρου 23 του ν.4067/12. Ο χρόνος ανέγερσής του συνήθως τεκμαίρεται από αεροφωτογραφίες ή άλλα δημόσια έγγραφα, από παλιά συμβόλαια ή τον τρόπο κατασκευής του, τα οποία δηλώνονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και τεκμηριώνονται από το μηχανικό στην τεχνική έκθεση. Μεταγενέστερες αυθαίρετες προσθήκες ή αλλαγές χρήσης που τυχόν προκύπτουν και θεωρούνται αυθαίρετες τακτοποιούνται ,εάν πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 27 Ιουλίου του 2011 ~~θεωρημένη άδεια από την Πολεοδομία στην οποία να αναγράφεται η ολική δομημένη επιφάνεια των ορόφων σε m2 του ακινήτου~~ και υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του ακινήτου για την ολική δομημένη επιφάνεια των ορόφων σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την ΔΕΥΑ.

β.δήλωση του κυρίου του ακινήτου περί αποδοχής των όρων του παρόντα κανονισμού.

γ. πίνακα με ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών και αριθμό υδρομέτρου καθενός.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκαταστάτη Υδραυλικού (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 Α) το άρθρο 34 του Ν 4712/2020 , το άρθρο 8 του π.δ. 38/91 και το άρθρο 7 του π.δ.55/2000

Η ΔΕΥΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση της και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε

μεταρρύθμισης ή συμπλήρωσης της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης που θα κριθεί αναγκαία για τη σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο.

Για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν υποδειχτεί, δίνεται απ'τα η ΔΕΥΑ ορισμένη προθεσμία, η οποία μόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η αίτηση σύνδεσης, εκτός της επιβολής προστίμου, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, η ΔΕΥΑ έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου καθώς και στην ολική ή μερική εκτέλεση των απαιτούμενων για την σύνδεση εργασιών, σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Προκειμένου για πολυκατοικίες η ανωτέρω αίτηση σύνδεσης, υποβάλλεται από τον εργολάβο – κατασκευαστή ή ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Στην περίπτωση των κτιρίων της κατηγορίας Β εκτός από τα παραπάνω απαιτείται και η υποβολή δήλωσης με την ημερήσια ποσότητα των αποβλήτων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (ΡΗ, ΒΟD, CΟD, θερμοκρασία κ.λ.π.). Αν η Δ.Ε.Υ.Α. αποφασίσει ότι δεν μπορεί να δεχθεί τα απόβλητα αυτά ανεπεξέργαστα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει μελέτη επεξεργασίας, τέτοια, ώστε η ποιότητα των αποβλήτων να είναι αυτή που θα υποδειχθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.

Η παραπάνω συμπληρωματική μελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να φέρει, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξή της επιστημόνων, και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος πάντως είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς.

Μόνο μετά από έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ για καλή εκτέλεση των ανωτέρω εσωτερικών εγκαταστάσεων, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων της ΔΕΥΑ και των όρων του παρόντος Κανονισμού, είναι δυνατή η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων.

Για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως ανήκοντος στην κατηγορία ακινήτων Β του παρόντος άρθρου, με τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις, αρκεί χρήση της κατηγορίας αυτής και σε τμήμα μόνο του ακινήτου, εκτός αν το τμήμα αυτό αποχετεύεται στο δίκτυο ακάθαρτων αποκλειστικά με ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης.

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου, που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε ως ακίνητο της κατηγορίας Α και του οποίου, μεταγενέστερα, πρόκειται να γίνει χρήση ακινήτου της κατηγορίας Β, υποχρεούται πριν την έναρξη της νέας χρήσης να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται για τα ακίνητα της κατηγορίας Β και μόνον τότε είναι επιτρεπτή η έναρξη της νέας χρήσης.

Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτούμενων κατά την προηγούμενη παράγραφο ενεργειών, καθώς και κάθε ψευδούς δήλωσης ως προς την χρήση του ακινήτου, η ΔΕΥΑ μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ., να διακόψει την σύνδεση νερού του ακινήτου ή και τη σύνδεση αποχέτευσης, μέχρι την ολοκλήρωση των, κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενων εργασιών, μέσα σε οριζόμενη προθεσμία καθώς και να προβεί η ίδια στην εκτέλεση αυτών ή μέρους αυτών

για λογαριασμό και με δαπάνη του ιδιοκτήτη, που χρεώνεται στο λογαριασμό ύδρευσης, σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη.

Προκειμένου για αποχετεύσεις προς ανοικτούς γενικά αγωγούς, η ΔΕΥΑ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει, με απόφαση του Δ.Σ. της κάθε φορά και ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, τα ανεκτά όρια των τιμών των αποβλήτων στις παραμέτρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 των υγρών που αποχετεύονται και να διακόψει χωρίς άλλη διατύπωση την αποχέτευση και υδροδότηση εφόσον οι δείκτες που εξακριβώθηκαν δια των δοκιμών κατά τους ελέγχους που έγιναν είναι έξω από τα όρια που έχουν καθοριστεί.

Κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αυτοψίας από συνεργεία της Επιχείρησης προς εξακρίβωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών.

Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας, ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο και την διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.

Άρθρο 10^ο Δαπάνες και Εισφορές

1. Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην παραπάνω περιλαμβάνεται και ο αερισμός του φρεατίου ελέγχου.

2. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου από την ΔΕΥΑ των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευόμενων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.

3. Για την σύνδεση των ακινήτων της κατηγορίας Α, εκτός από την ανωτέρω αναφερόμενη δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης καταβάλλεται, εφάπαξ, **τέλος σύνδεσης για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνεται υπ'όψη η ολική δομημένη επιφάνεια ορόφων σε m², του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό ανέγερση ακινήτου.**

Η ανά m² τιμή υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως (πράγμα το οποίο ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει αμέσως) για τα νέα m² θα οφείλεται τέλος σύνδεσης σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδομής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των m² της νέας οικοδομής αφαιρουμένων των m² της παλαιάς που κατεδαφίστηκε.

4. Το δικαίωμα σύνδεσης ακινήτου της κατηγορίας Β καθορίζεται με ειδική ανά περίπτωση απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

5. Οι δαπάνες των παραγράφων 3 και 4 καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την σύνδεση των

υφισταμένων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης και πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας για τα νέα κτίρια ή προσθήκες σε υφιστάμενα. Η βεβαίωση πληρωμής του τέλους αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό στοιχείο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Αρθρο11° Τέλος χρήσης υπονόμων

1. Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης, κατά χρήση, ιδιοκτησίας και από την σύνδεση αυτής ή του όλου ακινήτου στο οποίο βρίσκεται, με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων, και εφεξής, καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των m³νερού που χρεώνεται στους λογαριασμούς ύδρευσης.

Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, πλυντήρια κ.λ.π. ακίνητα καθοριζόμενα από το Δ.Σ. σε κατηγορίες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π.)

Είναι δυνατόν, επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ να επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων σε ακίνητα που αν και υπάρχει δίκτυο με το οποίο μπορούν αν συνδεθούν, οι ιδιοκτήτες τους αρνούνται την σύνδεση.

2. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α., το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής του Ο.Τ.Α. στο κόστος κατασκευής των δικτύων και τέλος επιβάρυνσης των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.

Σε περίπτωση ανάληψης από τη ΔΕΥΑ υποχρέωσης αποχέτευσης με προγραμματική σύμβαση τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται από τον αντισυμβαλλόμενο φορέα.

3. Το τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων, ο τρόπος υπολογισμού του και καταβολής του ορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Για τις περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη ΔΕΥΑ, και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Με την υπ. αριθμ. 109/23-09-2025 (ΨΞΟΤ46Ν3ΡΨ-ΟΞΧ) συμπληρώθηκαν οι παράγραφοι που ακολουθούν:

1.Επιβολή του τέλους αποχέτευσης σε όλες τις περιπτώσεις ιδιοκτησιών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Δοξάτου και βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως. Εξαιρούνται ρητά τα αδόμητα οικόπεδα.

2. Οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ύδρευσης και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως αλλά διέρχεται πλησίον αυτών δίκτυο αποχέτευσης, υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους αποχέτευσης. Εξαιρούνται ρητά τα αδόμητα γήπεδα.

3. Οι ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και υδρεύονται από το δίκτυο της ΔΕΥΑ Δοξάτου αλλά δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους.

Όπου τέλος νοείται το πάγιο τέλος αποχέτευσης καθώς και το κόστος αξίας αποχέτευσης, το οποίο προβλέπεται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Δοξάτου.

Αρθρο12° Αποχέτευση βοθρολυμάτων

Στις περιπτώσεις που, κατά τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαμενών αποθήκευσης προς απομάκρυνση, είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα και η απόρριψη τους σε υποδεικνυόμενο από τη ΔΕΥΑ μέρος των εγκαταστάσεων των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων και μετά από έλεγχο της σύστασής τους.

Αρθρο13° Ειδικά θέματα

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα, που απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορεί να αναθέσει την μελέτη ή να ζητήσει γνωμοδότηση από ειδικούς επί του θέματος ή σε Επιτροπή που θα συγκροτήσει.

Αρθρο14° Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι, Πληρωμή οφειλών

1. Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευόμενου ακινήτου (π.χ. μισθωτής), αλλά και ο ιδιοκτήτης ευθύνονται εξ ολοκλήρου ο καθένας έναντι της ΔΕΥΑ, για κάθε παράβαση του παρόντα Κανονισμού ή οφειλή προς την ΔΕΥΑ λόγω της αποχέτευσης.

2. Κάθε σχετική με την αποχέτευση οφειλή (πρόστιμα, τέλη, δαπάνες κ.λ.π.), συνεισπράττεται με τον λογαριασμό ύδρευσης, ο οποίος μετατρέπεται σε ενιαίο λογαριασμό ύδρευσης-αποχέτευσης.

Μη εξόφληση του λογαριασμού από τους υπόχρεους δύναται να συνεπάγεται τη διακοπή ή ακύρωση της παροχής ύδρευσης ή αποχέτευσης.

Αν το ποσό είναι μεγάλο, είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωση του στους λογαριασμούς νερού, μετά την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

3. Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων με διακεκριμένες κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήματα, διαμερίσματα κ.λ.π.), εφόσον διαπιστωθεί ότι η τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού αφορά διακεκριμένη ιδιοκτησία ή ότι ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως της κατηγορίας Β. του παρόντα Κανονισμού οφείλεται στην ειδική χρήση διακεκριμένης ιδιοκτησίας, είναι δυνατόν, κατά την κρίση της ΔΕΥΑ, η χρέωση των αναλογούντων προστίμων, δαπανών της ΔΕΥΑ για λογαριασμό του ιδιοκτήτη κ.λ.π. να γίνει στον λογαριασμό ύδρευσης αυτής, να διακοπεί δε η υδροδότηση της, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση

να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης, ολοκλήρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τη ΔΕΥΑ.

4. Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων της ΔΕΥΑ προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο της ΔΕΥΑ επί αποδείξει ή δικαστικό επιμελητή, ή ταχυδρομικά ή με e mail ή μέσω εφαρμογής. Αρκεί δε προς ειδοποίηση πρόσκληση κ.λ.π. όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες.

5. Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντος κανονισμού.

6. Η ΔΕΥΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε προηγούμενη ειδοποίηση.

Αρθρο15^ο Έλεγχος εγκαταστάσεων

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο ελέγχου μέχρι τον υπόνομο της οδού ασκείται από τη ΔΕΥΑ με αυτοψία ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, εκτελούμενων εν ανάγκη των απαιτούμενων εκσκαφών κατεδαφίσεων δειγματοληψιών κ.λ.π. να επιτρέψει την είσοδο των συνεργείων της ΔΕΥΑ στο ακίνητο συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ .

2. Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου (επιθεωρήσεως) απ'όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή αεραγωγού φ 2", από το φρεάτιο επισκέψεως μέχρι 2,50 μ πάνω από το δώμα.

3. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρίτου εκτός της ΔΕΥΑ στο δίκτυο υπονόμων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζημιές που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επανορθώνονται μόνο από τη ΔΕΥΑ σε βάρος αυτού που τις προξένησε.

«4.Μετά από αίτηση ΝΠΔΔ, λοιπών φορέων ή ιδιοκτητών ακινήτων για σύνδεση με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δοξάτου ή επέκτασης αυτών και κατόπιν έγγραφης έγκρισης και συνεπίβλεψης της ΔΕΥΑ, είναι δυνατή η κατασκευή τμημάτων δικτύου αποχέτευσης από τους ανωτέρω, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων»_

Κυριότητα Εγκαταστάσεων

Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και λοιπές κατασκευές έστω και αν έγιναν με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο της ΔΕΥΑ Δοξάτου , ανήκουν στην Επιχείρηση. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο τα δικαιώμα χρήσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα

δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.

Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής της σύνδεσης αποχέτευσης από τον καταναλωτή με τις εξής προϋποθέσεις:

- 1. Οι προδιαγραφές που αφορούν στις διατομές των αγωγών και των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή της σύνδεσης ορίζονται από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Δοξάτου.*
- 2. Ο καταναλωτής υπογράφει υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση του με τις οριζόμενες προδιαγραφές και την αποδοχή των όρων του κανονισμού αποχέτευσης.*
- 3. Η σύνδεση της παροχής με τον υφιστάμενο αγωγό διανομής γίνεται από συνεργείο της ΔΕΥΑ Δοξάτου. Ο καταναλωτής αποκαλύπτει με εκσκαφή το σημείο της σύνδεσης και φέρει τα υλικά (σέλλα) για την τοποθέτηση της από το συνεργείο της υπηρεσίας.*
- 4. Η εκτέλεση εργασιών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους προκειμένου το ακίνητο να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δοξάτου ,θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν λήψης από τον αιτούντα άδειας τομής οδοστρώματος, από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή (πχ. Δήμο Δοξάτου ,Περιφερειακή ενότητα Δράμας,κλπ). Οι εργασίες διέπονται από τις διατάξεις περί συντήρησης και διαχείρισης οδών γεγονός που συνεπάγεται την υποχρέωση αιτούντα να αποκαταστήσει πλήρως το οδόστρωμα. Επιπρόθετα σε περίπτωση αναγκαιότητας διακοπής κυκλοφορίας οδού για την εκτέλεση των εργασιών σύνδεσης θα πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ ,να εκδίδονται οι αναγκαίες αποφάσεις από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή & να ενημερώνονται οι συναρμόδιες αρχές όσον αφορά τη ρύθμιση κυκλοφορίας.*

Άρθρο16ο

Μεταβατικές Διατάξεις

Ο παρών Κανονισμός από την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν από Δημοτικό Συμβούλιο και την ανάρτηση στο Διαδίκτυο κατ'ισχύει κάθε άλλης διατάξεως προηγούμενου κανονισμού, καθώς και κάθε εγκύκλιος διαταγής ή απόφασης με τις οποίες ρυθμίζονται κατά διαφορετικό τρόπο τα θιγόμενα θέματα. Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν θέματα σχετικά με την ύδρευση, εφ'όσον στον παρόντα Κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.

Το τέλος συντήρησης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό θα αρχίσει να ισχύει όταν εκδοθεί και εγκριθεί αρμοδίως σχετική απόφαση του Δ.Σ. Μέχρι τότε θα ισχύει η χρέωση της ελάχιστης υποχρεωτικής κατανάλωσης (πάγιο) που έχει οριστεί με προηγούμενες αποφάσεις.

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.3 του Ν. 1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Η μη συμμόρφωση τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία και από το διαδικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Δοξάτου <https://deyadoxatou.gr>

~~2.Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδειας από την πολεοδομία ή βεβαίωση τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής.~~

Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» (Αποτελεί έγγραφο με το οποίο τεκμηριώνεται η νομιμότητα του ακινήτου που θα υδρευτεί) Στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» ενσωματώθηκαν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ν. 4495/2017 «Αποπεράτωση έργου και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας» για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και θεώρηση της Οικοδομικής Αδειας. Η διαδικασία αφορά την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και τη θεώρηση Αδειας για Οικοδομικές Άδειες που εκδόθηκαν μέσω «e-Άδειες», καθώς και για Οικοδομικές Άδειες/Άδειες Δόμησης που εκδόθηκαν εντύπως (Πηγή: <https://web.tee.gr/wp-content/uploads/>)

Αν τα κτίρια εντός του οικοπέδου είναι προ του 1955 ,σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία αρμόδιος μηχανικός εκδίδει βεβαίωση στην οποία σημειώνεται ότι το κτίριο υφίσταται προ της 30.11.1955, ημερομηνία ισχύος του από 9.8.1955 βασιλικού διατάγματος και είναι νομίμως υφιστάμενο κατά τα οριζόμενα στην παρ.1δ του άρθρου 23 του ν.4067/12. Ο χρόνος ανέγερσής του συνήθως τεκμαίρεται από αεροφωτογραφίες ή άλλα δημόσια έγγραφα, από παλιά συμβόλαια ή τον τρόπο κατασκευής του, τα οποία δηλώνονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και τεκμηριώνονται από το μηχανικό στην τεχνική έκθεση. Μεταγενέστερες αυθαίρετες προσθήκες ή αλλαγές χρήσης που τυχόν προκύπτουν και θεωρούνται αυθαίρετες τακτοποιούνται ,εάν πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 27 Ιουλίου του 2011

2. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου **σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παρ.2 του κανονισμού.**
3. **Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκαταστάτη** Υδραυλικού (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 Α) το άρθρο 34 του Ν 4712/2020 , το άρθρο 8 του π.δ. 38/91 και το άρθρο 7 του π.δ.55/2000
4. **Πίνακα με ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών και αριθμό υδρομέτρου του καθενός σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παρ.3 του κανονισμού.**

Για την περίπτωση χρήσης δυνατότητας κατασκευής της σύνδεσης αποχέτευσης από τον καταναλωτή

Απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι θα τηρήσει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του κανονισμού ύδρευσης (παρέχεται υπόδειγμα της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τη ΔΕΥΑ)

2. Β.Περίπτωση μη χρήσης δυνατότητας κατασκευής της σύνδεσης αποχέτευσης από τον καταναλωτή

- Το τμήμα καταναλωτών προωθεί αντίγραφο της αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Ακολουθεί αυτοψία παρόντος υδραυλικού καταναλωτών για τη διαπίστωση ύπαρξης

δικτύου στη διεύθυνση της αίτησης. Το έντυπο αυτοψίας υπογεγραμμένο από τον υδραυλικό και θεωρημένο από τον αρμόδιο Πρ/νο, επιστρέφει στο τμήμα καταναλωτών. Το έντυπο αυτοψίας θα συνοδεύεται και από εκτίμηση των απαιτούμενων ποσοτήτων υλικών-εργασιών για την υλοποίηση της σύνδεσης. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν επιλέξει κάνει χρήση της δυνατότητας κατασκευής της νέας παροχής ύδρευσης από τον ίδιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του κανονισμού ύδρευσης, θα πρέπει να υπάρχει και προϋπολογισμός δαπάνης για την υλοποίηση της σύνδεσης

- Ο καταναλωτής ενημερώνεται εγγράφως για να υποβάλλει κατά περίπτωση:

A. Περίπτωση χρήσης δυνατότητας κατασκευής της νέας παροχής ύδρευσης από τον καταναλωτή

1. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι θα τηρήσει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του κανονισμού αποχέτευσης (παρέχεται υπόδειγμα της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης)

B.Περίπτωση μη χρήσης δυνατότητας κατασκευής της νέας παροχής ύδρευσης από τον καταναλωτή

- Εάν το σύνολο των δικαιολογητικών έχει προσκομισθεί, καταβάλλονται από το δημότη τα τέλη σύνδεσης Το Τμήμα καταναλωτών ενημερώνει το Τμήμα Ύδρευσης για να προβεί στη νέα σύνδεση.
- Το Τμήμα ύδρευσης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες (κοπή ασφάλτου, εκσκαφή, τοποθέτηση – σύνδεση – με το δίκτυο αποχέτευσης).
- Το Τμήμα Καταναλωτών ενημερώνει τα αρχεία του για την ολοκλήρωση της σύνδεσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟ
ΝΠΔΔ, ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Θα εκτελέσω τις εργασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τον κανονισμό της ΔΕΥΑ Δοξάτου.
2. Αναλαμβάνω με δική μου ευθύνη και δαπάνη τις χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες και κατά την εκτέλεσή τους θα λάβω όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Θα χρησιμοποιήσω πιστοποιημένα υλικά και θα προσκομίσω στη ΔΕΥΑ Δοξάτου τα πιστοποιητικά τους

4. Δεν θα επέμβω στο δίκτυο χωρίς να προηγηθεί έγκριση της ΔΕΥΑ Δοξάτου .
5. Η σύνδεση θα γίνει μόνο από συνεργείο της ΔΕΥΑ Δοξάτου.
6. Θα λάβω άδεια τομής όπου απαιτείται και θα αποκαταστήσω το οδόστρωμα.
7. Αποδέχομαι την επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών από τη ΔΕΥΑ Δοξάτου.
8. Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και λοιπές κατασκευές έστω και αν έγιναν με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο της ΔΕΥΑ Δοξάτου , ανήκουν στην Επιχείρηση. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο τα δικαιώμα χρήση. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.
9. Φέρω ευθύνη για ζημιές ή κακή κατασκευή.
10. Η ΔΕΥΑ μπορεί να αρνηθεί σύνδεση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
11. Η εκτέλεση εργασιών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους προκειμένου το ακίνητο μου να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δοξάτου ,θα γίνεται μόνο κατόπιν λήψης άδειας τομής οδοστρώματος, από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή (πχ. Δήμο Δοξάτου ,Περιφερειακή ενότητα Δράμας,κλπ) με δική μου μέριμνα. Θα αποκαταστήσω πλήρως το οδόστρωμα. Σε περίπτωση αναγκαιότητας διακοπής κυκλοφορίας της οδού για την εκτέλεση των εργασιών σύνδεσης, θα εφαρμόσω τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ ,προκειμένου να εκδοθούν οι αναγκαίες αποφάσεις από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή & να ενημερωθούν οι συναρμόδιες αρχές όσον αφορά τη ρύθμιση κυκλοφορίας

(4)

Ημερομηνία: 20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)